

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006152-TSE-14/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	28.08.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.11.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	PANASONİC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ABDURRAHMANGAZİ MAH. EBUBEKİR CAD. NO:44 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	Changan Group Co. Ltd
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NO:228 WEI 17TH ROAD , YUEGING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU / CHINA YURTDIŞI / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	006152-TSE-14/05
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	VİKO
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN IEC 60947-4-1 / 29.04.2019
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

AC3,AC4 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP20
KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER
TİP: VTC-09/01/S-SN2, VTC-09/10/S-SN2, VTC-12/01/S-SN2, VTC-12/10/S-SN2, VTC-18/01/S-SN2, VTC-18/10/S-
SN2, VTC-18/11/S-SN2
ANMA AKIMI (Ie): 9A, 12A, 18A
ANMA GERİLİMİ: 415V
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ (Us): 240V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 6 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
KUTUP SAYISI: 3P
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 3 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 3 kA

e-imzalı/e-signed

31.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(006152-TSE-14/06nolu belge devamı) : PANASONİC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 60947-4-1 / 29.04.2019

AC3, AC4 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP20 KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER
TİP: VTC-25/00/S-4-SN2, VTC-25/01/S-SN2, VTC-25/10/S-SN2, VTC-25/11/S-SN2, VTC-32/00/S-4-SN2, VTC-32/01/S-SN2, VTC-32/10/S-SN2, VTC-32/11/S-SN2,
ANMA AKIMI (Ie): 25A, 32A
ANMA GERİLİMİ:415V
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us): 240V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 6 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
KUTUP SAYISI: 3P, 4P
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 3 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 3 kA

AC3, AC4 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP20 KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER
TİP: VTC-40/00/S-4-SN2, VTC-40/11/S-SN2, VTC-50/00/S-4-SN2, VTC-50/11/S-SN2, VTC-65/00/S-4-SN2, VTC-65/11/S-SN2
ANMA AKIMI (Ie): 40A, 50A, 65A
ANMA GERİLİMİ:415V
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us): 240V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 6 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
KUTUP SAYISI: 3P, 4P
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 5 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 5 kA

AC3, AC4 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP20 KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER
TİP: VTC-80/00/S-4-SN2, VTC-80/11/S-SN2, VTC-95/00/S-4-SN2, VTC-95/11/S-SN2
ANMA AKIMI (Ie): 80A, 95A
ANMA GERİLİMİ:415V
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us): 240V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 6 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
KUTUP SAYISI: 3, 4
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 5 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 5 kA

e-imzalı/e-signed

31.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(006152-TSE-14/06nolu belge devamı) : PANASONİC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 60947-4-1 / 29.04.2019

AC3, AC4 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP00 KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER
TİP: VTC-115/00/S-4-SN2, VTC-115/00/S-SN2, VTC-150/00/S-4-SN2, VTC-150/00/S-SN2
ANMA AKIMI (Ie): 115A, 150A
ANMA GERİLİMİ:415V
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us): 230V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 6 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
KUTUP SAYISI: 3, 4
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 10 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 10 kA

AC3, AC4 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP00 KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER
TİP: VTC-185/00/S-4-SN2, VTC-185/00/S-SN2, VTC-225/00/S-4-SN2, VTC-225/00/S-SN2, VTC-265/00/S-4-SN2, VTC-265/00/S-SN2
ANMA AKIMI (Ie): 185A, 225A, 265A
ANMA GERİLİMİ:415V
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us): 230V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 6 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
KUTUP SAYISI: 3, 4
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 18 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 18 kA

AC3, AC4 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP00 KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER
TİP: VTC-330/00/S-4-SN2, VTC-330/00/S-SN2, VTC-400/00/S-4-SN2, VTC-400/00/S-SN2
ANMA AKIMI (Ie): 330A, 400A
ANMA GERİLİMİ:415V
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us): 230V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 6 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
KUTUP SAYISI: 3, 4
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 18 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 18 kA

e-imzalı/e-signed

31.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(006152-TSE-14/06nolu belge devamı) : **PANASONİC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 60947-4-1 / 29.04.2019

AC3,AC4 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP20 KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER
TİP: VTC-09/11/S, VTC-12/11/S, VTC-18/11/S, VTC-09/11/B, VTC-12/11/B, VTC-18/11/B
ANMA AKIMI (Ie): 9A, 12A, 18A
ANMA GERİLİMİ: 380V/400V/415V
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us): 240V AC, 24V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 6 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
KUTUP SAYISI: 3P
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 3 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 3 kA

AC3,AC4 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP20 KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER
TİP: VTC-25/11/S, VTC-32/11/S, VTC-25/11/B, VTC-32/11/B
ANMA AKIMI (Ie): 25A, 32A
ANMA GERİLİMİ: 380V/400V/415V
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us): 240V AC, 24V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 6 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
KUTUP SAYISI: 3P
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 3 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 3 kA

AC3,AC4 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP20 KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER
TİP: VTC-40/11/S, VTC-50/11/S, VTC-65/11/S, VTC-40/11/B, VTC-50/11/B, VTC-65/11/B
ANMA AKIMI (Ie): 40A, 50A, 65A
ANMA GERİLİMİ: 380V/400V/415V
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us): 240V AC, 24V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 6 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
KUTUP SAYISI: 3P
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (r): 5 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI Iq= 5 kA

AC3,AC4 KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP20 KORUMALI, ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLER

e-imzalı/e-signed

31.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(006152-TSE-14/06nolu belge devamı) : PANASONİC ELECTRIC WORKS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 60947-4-1 / 29.04.2019

TİP: VTC-80/11/S, VTC-95/11/S, VTC-80/11/B, VTC-95/11/B
ANMA AKIMI (Ie): 80A, 95A
ANMA GERİLİMİ:380V/400V/415V
BEYAN KONTROL BESLEME GERİLİMİ(Us): 240V AC, 24V AC
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 6 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
KUTUP SAYISI: 3P
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (I_r): 5 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI I_q= 5 kA

AC3, KULLANMA KATEGORİLİ, SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, IP20 KORUMALI, TERMİK AŞIRI AKIM RÖLESİ
TİP: VRM-32A10-SN2, VRM-32A11-SN2, VRM-32A12-SN2, VRM-32A13-SN2, VRM-32A14-SN2, VRM-32A15-SN2, VRM-32A16-SN2, VRM-32A17-SN2, VRM-32A18-SN2, VRM-32A21-SN2, VRM-32A22-SN2, VRM-32A23-SN2
ANMA AKIMI (Ie): 0,25-0,4A / 0,4-0,63A / 0,63-1A/ 1-1,6A / 1,6-2,5A / 2,5-4 A / 4-6A / 5,5-8A / 7-10A / 9-13A / 12-18A / 17-25A
ANMA GERİLİMİ:415V
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 6 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
KUTUP SAYISI: 3P
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (I_r): 3 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI I_q= 3 kA

TİP: VRM-95A31-SN2, VRM-95A32-SN2, VRM-95A33-SN2, VRM-95A34-SN2, VRM-95A35-SN2, VRM-95A36-SN2, VRM-95A37-SN2
ANMA AKIMI (Ie): 23-32A / 30-40A / 37-50A / 48-65A/ 55-70A / 63-80A / 80-93A
ANMA GERİLİMİ:415V
ANMA YALITIM GERİLİMİ: 690 V
ANMA DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 6 kV
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz.
KUTUP SAYISI: 3P
BEKLENEN ANMA KISA DEVRE AKIMI (I_r): 5 kA
ŞARTLI BEYAN KISA DEVRE AKIMI I_q= 5 kA

e-imzalı/e-signed

31.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

